蓮 盛

上海莲盛泵业制造有限公司
SHANGHAI LIANSHENG PUMP-MAKING CO.,LTD

电话：021-5927 0745
传真：021-5927 1080
网址：WWW.LIANSHENGPUMP.COM
地址：上海市青浦区练西公路2646号



上海莲盛泵业制造有限公司
SHANGHAI LIANSHENG PUMP-MAKING CO.,LTD
综合手册
CATALOG

泵，取清水而革新

莲，出淤泥而不染

1 发展历程

青浦工业园区总部



青浦工业园区总部



制造中心 A 区



制造中心 B 区



制造车间

1969

上海莲盛泵业制造有限公司（原上海莲盛水泵厂）建于上世纪六十年代。

1998

98 年全国创造发明竞赛“优秀产品奖”

2003

“莲盛”牌被上海市工商局认定为“上海市著名商标”，并同年喜获“中国品牌产品”称号。

2018


发展中的莲盛不断努力，将为广大客户提供更加优质的产品更加优秀的服务。



















上海莲盛泵业制造有限公司（原上海莲盛水泵厂）创建于上世纪六十年代，是一个历史悠久的专业研发、制造各类水泵、一体化预制泵站、无负压给水设备、恒压变流供水设备、消防增压稳压给水设备、柴油机消防泵组等及设备自动化控制系统的综合性企业。


主要产品有“莲盛”牌，LD 型泵、LIS 型泵、LISG 型泵、LTD 型泵、WQ 型排污泵、LQDL 型不锈钢冲压泵等各种水泵、给水设备、LPP 一体化预制泵站及电器化控制系统。产品广泛应用于市政、建筑、矿山、农业排灌、电力、化工、消防、水处理等行业。

我公司是最早通过 ISO9001：2008 质量体系认证的企业之一，后续相继通过了 ISO14001:2015 环境管理体系认证以及 OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系认证。产品在上海市第三、第四、第五、第六届技术交流会上获得“节能产品奖”，全国星火杯成果适用技术展览会上获“银奖”、上海市科学成果“三等奖”，98 年全国创造发明竞赛“优秀产品奖”，99 年上海市第五届科学技术博览会上莲盛牌系列产品获“金奖”。

上海莲盛泵业制造有限公司于 2002 年成为首届国家级“重合同、守信用”企业，获得了中国政府的 LC（信用证）。2003 年“莲盛”牌被上海市工商局认定为“上海市著名商标”，并同年喜获“中国名牌产品”称号。

上海莲盛泵业制造有限公司坚持以满足客户需求为准则，以优质快捷为宗旨。我们将一如既往地提供优质高效的产品，服务社会，回馈广大新老客户的支持与厚爱。















上海莲盛泵业制造有限公司坚持“品质为先”的制造理念，用过硬的产品品质获得多方的肯定，一张张荣誉证书鞭策着上海莲盛泵业制造有限公司不断进步，用更优秀的产品来回馈社会。













































检验报告
Test Report
上海市疾病预防控制中心
二〇〇九年十月二十八日



检验报告
上海市疾病预防控制中心
二〇〇九年十月二十八日
国家消防装备质量监督检验中心

上海莲盛泵业制造有限公司拥有一支专业技术过硬的技术团队，深知技术才是企业发展的核心力量，技术团队由八十五位技术人员四十八位质量人员组成，专业的技术团队铸就一流的产品。


上海莲盛泵业制造有限公司技术团队拥有积累了对年的技术经验，并且拥有先进的设计软件，质量部拥有专业的检测设备，确保从图纸到产品完美衔接。

上海莲盛泵业制造有限公司的每一件产品从毛坯制造、零件加工、成品组装、产品测试的每一环节都严格把关，确保产品质量。






上海莲盛泵业制造有限公司的每一件产品从毛坯制造、零件加工、成品组装、产品测试的每一环节都严格把关，确保产品质量。
















上海莲盛泵业制造有限公司拥有干净整洁的仓库环境，严格遵守 6S 安全生产，保证安全，提高工作质量；消除货物管理上混放等情况，并且养成了良好的工作习惯，保证零配件和成品的储存环境。





LQDL(F) 型立式多级离心泵

适用于输送温度在 -15℃ ~ +120℃的冷热清洁水、非易燃易爆、不含有固体颗粒或纤维的液体。环境温度最高 +40℃。

性能参数

- 流量 Q=1.0~200m3/h
- 扬程 H=7~268m
- 转速 n=2950r/min
- 功率 P=0.37~75kw
- 吸入口直径 Dna=25~125mm
- 吐出口直径 DNm=25~125mm
- 工作允许压力≤ 25~40bar
- 频率 50Hz、60Hz

用途范围

- 循环增压
- 水厂过滤
- 生活给水
- 消防系统
- 空调



LQDWF(J) 型卧式多级离心泵

适用于输送温度在 -15℃ ~+120℃的冷热清洁水、非易燃易爆、不含有固体颗粒或纤维的液体。环境温度最高 +40℃。

性能参数

- 流量 Q=2.0~20m3/h
- 扬程 H=7~60m
- 转速 n=2950r/min
- 功率 P=0.37~4kw
- 吸入口直径 Dna=G1~G2
- 吐出口直径 DNm=G1~G2
- 工作允许压力≤ 25bar
- 频率 50Hz、60Hz



用途范围

- 空调系统
- 冷却系统
- 冲洗和清洗系统
- 水处理系统
- 水产养殖



LTD立式单级离心泵

适用于输送温度在 -15℃ ~+120℃的冷热清洁水、非易燃易爆、不含有固体颗粒或纤维的液体。
环境温度最高 +40℃。

性能参数

- 流量 Q=2.5~700m3/h
- 扬程 H=5~85m
- 转速 n=1480、2950r/min
- 功率 P=0.37~132kw
- 吸入口直径 Dna=20~300mm
- 吐出口直径 DNm=20~300mm
- 工作允许压力≤ 16bar

用途范围

- 工矿企业
- 城市给水
- 空调循环用水
- 冷却冷冻系统



LISG、LISW 型单级单吸离心泵


适用于输送温度不超过 80℃的清水和类似于清水的液体。

性能参数

- 流量 Q=2.5~1400m3/h
- 扬程 H=5~125m
- 转速 n=1480、2950r/min
- 功率 P=0.55~132kw
- 吸入口直径 Dna=20~300mm
- 吐出口直径 DNm=20~300mm
- 工作允许压力≤ 16bar

用途范围

- 工矿企业
- 城市给水
- 空调循环用水
- 冷却冷冻系统





LISGK(R)、LISWK(R) 型单级单吸离心泵

LISGK、LISWK 型适用于输送温度不超过 80℃的清水和类似于清水的液体。
LISGKR、LISWKR 型适用于输送温度在 80℃ ~110℃之间的清水及类似于清水的液体。

性能参数

- 流量 Q=2.5~1400m3/h
- 扬程 H=5~125m
- 转速 n=980、1450、2950r/min
- 功率 P=0.55~250kw
- 进出口直径 DN=20~350 mm
- 工作允许压力≤ 16bar

用途范围

- 工矿企业
- 城市给水
- 空调循环用水
- 冷却冷冻系统





LIHG、LIHW 型单级单吸离心泵

适用于输送温度不超过 80℃的腐蚀性介质或类似于清水的液体。

性能参数

- 流量 Q=2.5~400m3/h
- 扬程 H=5~125m
- 转速 n=1480、2950r/min
- 功率 P=0.55~132kw
- 吸入口直径 Dna=20~200mm
- 吐出口直径 DNm=20~200mm
- 工作允许压力≤ 16bar

用途范围

- 工矿企业
- 城市给水
- 空调循环用水
- 冷却冷冻系统





LIH 型单级单吸化工泵


适用于输送温度在 -20℃ ~+105℃的腐蚀性介质或类似于清水的液体。

性能参数

- 流量 Q=6.3~400m3/h
- 扬程 H=5~125m
- 转速 n=1450、2950r/min
- 功率 P=0.55~90kw
- 吸入口直径 Dna=50~200mm
- 吐出口直径 DNm=32~150mm
- 工作允许压力≤ 16bar

用途范围

- 化工
- 石油
- 冶金
- 食品



LOSW 型单级双吸中开式蜗壳离心泵

LOS、LOSW 型适用于输送温度在 105℃的清水及类似于清水的液体。

性能参数

- 流量 Q=64~13680m3/h
- 扬程 H=8~183m
- 转速 n=590、960、1450、2950r/min
- 功率 P=3~2500kw
- 出口直径 Dna=20~200mm
- 工作允许压力≤ 25bar

用途范围

- 工矿企业
- 自来水厂
- 空调循环用水
- 消防系统
- 电站



LSN 型双吸离心泵

LSN 适用于输送温度不超过 80℃的清水及物理化学性质类似于清水的液体。

性能参数

- 流量 Q=68~4100m3/h
- 扬程 H=10~230m
- 转速 n=970、1450、2950r/min
- 功率 P=18.5~850kw
- 吸入口直径 Dna=150~800mm
- 吐出口直径 DNm=100~700mm
- 工作允许压力≤ 10~30bar

用途范围

- 工矿企业
- 自来水厂
- 空调循环用水
- 电站



LD 型多级离心泵


LD 系列适用于输送温度不超过 80℃的清水和类似于清水的液体。

性能参数

- 流量 Q=150~850m3/h
- 扬程 H=45~1000m
- 转速 n=1480、2980r/min
- 功率 P=45~1400kw
- 吸入口直径 Dna=200~300mm
- 吐出口直径 DNm=150~300mm
- 工作允许压力≤ 40~160bar

用途范围

- 工矿企业
- 城市给水
- 矿用排水




LDG 型锅炉给水泵

LDG 系列适用于输送温度不超过 110℃的清水和类似于清水的液体。

性能参数

- 流量 Q=7.5~186m3/h
- 扬程 H=70~1056m
- 转速 n=2950r/min
- 功率 P=7.5~450kw
- 吸入口直径 Dna=40~150mm
- 吐出口直径 DNm=50~150mm
- 工作允许压力≤ 40~160bar



用途范围

- 工矿企业
- 城市给水
- 锅炉给水

LDL 型立式多级离心泵

LDL 型适用于输送温度在 105℃的清水及类似于清水的液体。

性能参数

- 流量 Q=4.9~324m3/h
- 扬程 H=18~310m
- 转速 n=1480r/min
- 功率 P=1.5~315kw
- 吸入口直径 Dna=40~200mm
- 吐出口直径 DNm=40~150mm
- 工作允许压力≤ 30bar



用途范围

- 工矿企业
- 城市给水
- 循环系统供水
- 消防喷淋系统供水
- 锅炉给水

LDLA 型多级离心泵

LDLA、LDWA 系列包含有立式、卧式两大系列适用于输送≤ 80℃的清水和理化性能类似于清水的液体。

性能参数

- 流量 Q=4.9~216m3/h
- 扬程 H=18~230m
- 转速 n=1450r/min
- 功率 P=1.5~132kw
- 吸入口直径 Dna=50~150mm
- 吐出口直径 DNm=40~100mm
- 工作允许压力≤ 30bar



用途范围

- 工矿企业
- 城市给水
- 生活给水
- 循环系统供水
- 消防喷淋系统供水
- 锅炉给水

LSK 系列电气控制柜

使用条件

电源要求在 380V±10%；50HZ±5%、海拔高度≤ 2000 米、环境温度＜ +40℃无爆炸危险介质，无足以腐蚀金属和破坏绝缘的潮湿气体及尘埃，月平均最大湿度≤ 90%；25℃、垂直安装斜度≤ 5°、震动≤ 0.6G

用途范围

高层楼宇，城镇居民小区、企事业单位的生活、消防用水；油田与输油码头间的远距离管道恒压输油系统；各类自来水厂及二次增压泵站的恒压供水；污水处理厂、机场、农业排灌（喷灌）站；工业锅炉增压补水系统、热水供应系统；宾馆、饭店 24 小时冷热水不间断供应；空调冷却水循环恒温恒压控制；城市广场音乐喷泉的自动控制等。



XBC 型柴油机消防泵组


XBC 型柴油机消防泵组常温下输送清水及类似于清水的液体，适宜消防供水及其他方面的给水

性能参数

- 额定流量 Q=10~250L/S
- 额定压力 Mpa=0.3~1.05Mpa
- 转速 n=1500、2000、2200、2400r/min
- 功率 P=17.7~243HP
- 吸入口直径 Dna=125~450mm
- 吐出口直径 DNm=80~350mm
- 工作允许压力≤ 25bar

用途范围

- 消防喷淋系统供水



XBD-LV 立式多级消防泵组

XBD 系列适用于输送温度不超过 50 ℃的清水及类似于清水的液体，适用于消防供水及其他方面的给水。

性能参数

- 额定流量 Q=5~40L/S
- 额定压力 Mpa=0.3~1.9Mpa
- 转速 n=2950r/min
- 功率 P=3~132HP
- 吸入口直径 Dna=50~150mm
- 吐出口直径 DNm=50~100mm
- 工作允许压力≤ 30bar

用途范围

- 消防喷淋系统供水
- 工矿企业
- 城市给水
- 生活给水



XBD-QDL 立式消防泵组

XBD 系列适用于输送温度不超过 50 ℃的清水及类似于清水的液体，适用于消防供水及其他方面的给水。

性能参数

- 额定流量 Q=5~20L/S
- 额定压力 Mpa=0.50~1.98Mpa
- 转速 n=2900r/min
- 功率 P=3~37kw
- 吸入口直径 Dna=50~100mm
- 吐出口直径 DNm=50~100mm
- 工作允许压力≤ 30bar

用途范围

- 消防喷淋系统供水
- 工矿企业
- 城市给水
- 空调循环用水
- 冷却冷冻系统



XBD-LG 立式多级消防泵组

XBD 系列适用于输送温度不超过 50 ℃的清水及类似于清水的液体，适用于消防供水及其他方面的给水。

性能参数

- 额定流量 Q=5~40L/S
- 额定压力 Mpa=0.35~1.81Mpa
- 转速 n=2950r/min
- 功率 P=3~90kw
- 吸入口直径 Dna=50~150mm
- 吐出口直径 DNm=40~100mm
- 工作允许压力≤ 30bar

用途范围

- 消防喷淋系统供水
- 工矿企业
- 城市给水
- 生活给水



XBD-ISG XBD-ISW消防泵组


XBD 系列适用于输送温度不超过 50 ℃的清水及类似于清水的液体，适用于消防供水及其他方面的给水。

性能参数

- 额定流量 Q=5~200L/S
- 额定压力 Mpa=0.32~1.28Mpa
- 转速 n=1450、2950r/min
- 功率 P=5.5~250kw
- 吸入口直径 Dna=65~300mm
- 吐出口直径 DNm=40~300mm
- 工作允许压力≤ 16bar

用途范围

- 消防喷淋系统供水
- 工矿企业
- 城市给水
- 空调循环用水
- 冷却冷冻系统





XBD 型单级双吸中开式消防泵组


XBD 型单级双吸中开式消防泵组常温下输送清水及类似于清水的液体，适用于消防供水及其他方面的给水

性能参数

- 额定流量 Q=30~760L/S
- 额定压力 Mpa=0.3~1.60Mpa
- 转速 n=1450、2950r/min
- 功率 P=18.5~1120kw
- 吸入口直径 Dna=125~450mm
- 吐出口直径 DNm=80~350mm
- 工作允许压力≤ 25bar

用途范围

- 消防喷淋系统供水



W 型消防稳压给水设备 / HHL 型消防自动恒压给水设备 / WZ 型消防增压稳压合用给水设备

具有能与消防按钮、消防栓、温度、压力、流量等信号并联启动消防泵的接口。设备能根据用户要求采用软启动装置代替常用的降压启动形式，电控柜具有双电源供电和自动切换功能，以满足消防系统。

可具有双电源设计，并可自动切换；

多功能编程控制、消防主泵的定时软启动巡检；

可与消防控制中心计算机联网；

可接受多种消防信号、可与消防中心联网。

用途范围

- 消防喷淋系统供水
- 工矿企业
- 城市给水
- 空调循环用水
- 冷却冷冻系统



LVP(LHP) 型多级离心泵

LVP/LHP 系列适用于输送温度不超过 80℃的清水和物理化学性质类似于清水的液体。

性能参数

- 流量 Q=3.6~130m3/h
- 扬程 H=5~225m
- 转速 n=1480、2950r/min
- 功率 P=0.37~90kw
- 吸入口直径 Dna=50~100mm
- 吐出口直径 DNm=40~80mm
- 工作允许压力≤ 30bar

用途范围

- 用途范围
- 工矿企业
- 城市给水
- 生活给水
- 消防喷淋系统供水





WQ 型污水污物潜水电泵

WQ 系列适用于输送温度不超过 60℃的带颗粒的污水、污物、也可用于清水及带腐蚀的介质。

性能参数

- 流量 Q=6~2650m3/h
- 扬程 H=5~36m
- 转速 n=980、1450、2950r/min
- 功率 P=0.55~315kw
- 吸入口直径 Dna=25~500mm
- 吐出口直径 DNm=25~500mm
- 工作允许压力≤ 6bar



用途范围

- 严重污染废水
- 住宅污水排放
- 污水处理厂排水系统
- 人防系统排水站
- 自来水厂给水装置
- 医院、宾馆污水
- 工程建筑工地
- 农村沼池

LIS(R) 单级单吸卧式离心泵

LIS 型适用于输送温度不超过 80℃的清水和类似于清水的液体，LISR 型适用于输送温度在 80℃ ~110℃之间的清水及类似于清水的液体。

性能参数

- 流量 Q=5.5~460m3/h
- 扬程 H=3.7~125m
- 转速 n=1450、2950r/min
- 功率 P=0.55~110kw
- 吸入口直径 Dna=50~200mm
- 吐出口直径 DNm=32~150mm
- 工作允许压力≤ 10~16bar



用途范围

- 工矿企业
- 城市给水
- 空调循环用水
- 冷却冷冻系统


LGLB 系列自动恒压变流量供水设备

LGLB 系列自动恒压变流量供水设备由全自动变频控制柜、稳流罐、水泵机组、仪表、阀门、管路及基座等组成，常温下输送清水及类似于清水的液体，适宜生活供水恒压增压及其他方面的给水。

可进行调速，按照管网系统的需要适时改变其供水的流量的供水压力，以充分满足用水的需要。
高效节能 供水压力稳定 操作简单 抗干扰能力强

性能参数

- 流量 Q=15~191m3/h
- 扬程 H=17~292m
- 转速 n=1480r/min
- 功率 P=2.2~180kw
- 吸入口直径 Dna=50~150mm
- 吐出口直径 DNm=50~100mm
- 工作允许压力≤ 40bar



用途范围


- 生活给水增压恒压
- 生活供水

LTSWA 型卧式多级离心泵

LTSWA 型适用于输送温度在 80℃以下的清水和物理化学性质类似于清水的液体。

性能参数

- 流量 Q=15~191m3/h
- 扬程 H=17~292m
- 转速 n=1480r/min
- 功率 P=2.2~180kw
- 吸入口直径 Dna=50~150mm
- 吐出口直径 DNm=50~100mm
- 工作允许压力≤ 40bar



用途范围

- 工矿企业
- 城市给水
- 生活给水
- 制冷空调

LPW 系列智能箱式污水提升设备

1. 对于新铺设的排污管路，使用前必须清除排污管道内的建筑垃圾。
2. 污水温度 0~40℃。
3. 污水的 PH 值在 4~10 范围内。
4. 工作电压 380V,50Hz。

性能参数

- 不堵塞：采用杂物分离技术使水泵不接触杂物，不会造成缠绕和堵塞，延长使用寿命。
- 无污染：实现污水密封状态下储存与排放，不外溢、无臭味、保护周边环境。
- 无沉淀免清掏：杂物与污水在分离器内被分离后暂存，再一起随水流压力排出，真正实现无沉淀免清掏。
- 远程监控：可根据客户需要，远配远程监控或监控系统。
- 自动实现杀菌消毒：可根据客户需要，如各类医疗机构的污水自动杀菌消毒处理，达到排放标准后再排放。
- 提高建筑利用率：设备小巧美观、占地面积小、节省地下室空间。



用途范围

- 适用于餐饮业、娱乐行业、休闲服务业、建筑工程、商业工程、化工厂、生产加工厂、制药厂、医用、市政工程等地下污水排放系统的全自动地下污水提升设备。

LBV 系列箱式无负压给水设备

LBV 系列箱式无负压给水设备由全自动变频控制柜、水泵机组、不锈钢水箱、仪表、阀门、管路及基座等组成，适用于一切需要增压、恒定流量的给水系统。

该设备是一种直接安装于层顶的供水设备，且对自来水管网不产生任何负作用的成套给水设备，该设备可将水压稳定在某一工作点，而流量根据用水量的大小而变化，不仅能达到节能降耗，而且安全可靠，并符合上海市食品卫生标准。

节资 节能 卫生 操作简单 抗干扰能力强。



用途范围

- 生活用水

LZW 系列箱式智能成套供水设备

LZWX 系列无负压管网增压稳流给水设备由全自动变频控制柜、稳流罐、水泵机组、仪表、阀门、管路及基座等组成，常温下输送清水及类似于清水的液体，适宜生活供水恒压增压及其他方面的给水。适用于一切需要增压，恒定流量的给水系统。

可不用建水池，不用设水箱，节省了兴建设施的费用，相比也很节电，稳流罐也符合上海市食品卫生标准。

节资 节能 卫生 操作简单 抗干扰能力强




用途范围

- 生活用水
- 生活供水

LPP一体化预制泵站

一体化预制泵站广泛应用于市政工程、工业或其他一切不能依靠重力作用直接把废水排放到污水处理系统的建筑。其中，市政排水适用于污水泵站、排水泵站、河流泵站等中途泵站。



用途范围

- 生活小区或社区污水的收集与输送
- 城镇污水处理厂污水的收集与输送
- 城区低洼地区雨水的收集与输送
- 市政污水管网的建设与改造
- 老旧泵站的改造与扩建
- 湖泊的水体循环

莲盛智能水务系统可实时查看设备的运行状态及各项参数并且支持远程监控。
发展中的上海莲盛泵业制造有限公司将支持越来越多的设备智能操控。





上海国家会展中心

上海航空公司

宝钢集团有限公司

上海隧道股份有限公司

红星美凯龙

华源热力

人福药业

天津外国语大学

新疆生产兵团建设工程（集团）有限责任公司

长江航道局

中国航天科工集团

中国人民大学

湖北神农架机场



新疆乌鲁木齐热力公司



北京天坛医院



北京首都师范大学



上海宝钢集团股份有限公司



上海财经大学



上海莲盛泵业制造有限公司

华东区域

序号	项目名称
1	上海宝钢集团股份有限公司
2	上海隧道股份有限公司
3	武警上海总医院
4	上海高桥开发有限公司
5	上海金山石化有限公司
6	上海东方绿舟
7	上海航空公司
8	上好佳中国有限公司
9	上海徐泾国家会展中心
10	上海中山医院青浦分院
11	华能上海石洞口第一电厂
12	上海闵行隆视投资
13	上海浦东前滩天然气
14	上海宝山工业园管委会
15	上海沪南路华美达大酒店
16	普陀区曹杨中学附属学校
17	上海复旦附中青浦分院
18	上海宝山区美罗家园二期
19	经纬置地有限公司
20	淮海中路 188 项目
21	建溜广场二期
22	青浦新城一站
23	上海静安康鑫家园
24	上海世博轴二区改造
25	桃浦二期
26	宝山顾村公园二期
27	金山佳田二期
28	上海对外贸易学院
29	上海中钞油墨
30	松江中山街道新城
31	真如街道养老院
32	上海七宝世纪出版社
33	上海长乐路地块建设
34	上海大戏院
35	上海普陀区星耀
36	上海顾村 B1-2 地块
37	罗泾项目 09-02 地块
38	上海振丰大厦新建
39	上海 110KV 变电站
40	上海绿城黄浦湾工程

华东区域

序号	项目名称
41	上海台茂国际实业
42	上海松江新凯家园
43	新江湾 D5
44	上海青浦万福大厦
45	逸仙路公交停车场
46	上海星光耀二期
47	上海佘山乡村俱乐部
48	古美五街坊公租房
49	上海中通快递新建厂房
50	上海宝庆路 10 号 8# 楼
51	上海长兴岛园沙社区动迁
52	上海平凉街道 47 街坊
53	上海漓江山水花园三期
54	上海平凉街道 16 街坊
55	保利南大项目
56	从江大酒店
57	复兴地块办公用房项目
58	宝山区第一中心小学（西校区）
59	上海财经大学
60	华东师范大学闵行校区
61	华东理工大学
62	复旦大学邯郸路校区
63	上海宝钢湛江钢铁项目
64	浦东银西 35KV 变电站
65	上海烟草集团浦东研发中心
66	上海洋山深水港集团二期
67	尚汇豪庭（徐家汇）
68	首创置业青浦喜悦项目
69	上海音乐学院
70	杨浦区保利香槟苑
71	虹口区安置动迁
72	宝山美兰湖花园
73	长宁区红宁康复院
74	上海金鹰花园
75	上海新江湾 5D
76	上海圣和广场 13 号地块
77	上海博隆（虹桥）商务广场
78	上海连飞大厦工程
79	上海美庆大厦
80	上海真西菜场

上海莲盛泵业制造有限公司

华东区域

序号	项目名称
81	上海东华医院
82	上海爱乐乐团
83	上海天安阳光广场
84	上海新虹湾三期
85	青浦徐泾会展中心 3 地块
86	上海火车站北广场 C2 地块
87	香港新世界花园
88	盘古天地二期
89	上海外国语大学附属外国语学校东校改扩建
90	上海青浦晨兴商务楼
91	上海松江新城投资建设有限公司
92	上海市宝山区革新路幼儿园改扩建工程
93	上海练塘九峰养老院
94	上海星河湾中学
95	上海虹桥商务区北片区 13 地块
96	上海天和锦园
97	上海中冶梦想荟
98	上海紫藤华庭
99	上海沪东工人文化馆
100	上海金沙江大酒店
101	上海赵巷 H1-03 地块
102	上海富都花园
103	上海虹桥 C4 地块
104	上海顾村商业广场三期
105	上海旧住宅综合成套改造工程
106	上海共康北二期 07-6 地块
107	上海朝晖路工程
108	上海真如 10C 工程
109	上海闵行生态专项工程
110	上海延安西路 1263 号
111	星光耀二期（真如副中心）
112	上海洞泾商住二期
113	上海朗诗寓北苏河湾店内
114	上海南丹路 1 号办公楼
115	新建莘朱路幼儿园
116	江苏恒大御澜湾工程
117	江苏昆山市贝尔格
118	江苏东外滩幼儿园
119	江苏戴窑镇泰安家园
120	南京方圆置业有限公司采菊东篱项目

华东区域

序号	项目名称
121	浙江中天南京分公司中天赞成湖畔居项目
122	中海地产苏州河滨一号
123	中海地产苏州独墅岛
124	南京理工大学（化工实验楼、教学实习中心）
125	高淳游子山宾馆项目
126	泰州人民医院项目
127	江阴阜宁经济开发区中心办公楼
128	南京市公安局栖霞分局
129	南京市建华房地产开发总公司一分公司五星年华
130	南京海军指挥学院
131	亚东城二期
132	安吉涵田度假村
133	嘉善里泽幼儿园
134	嘉善魏塘养老中心
135	浙江屏岩山隧道
136	浙江长兴历史文化街
137	嘉善县魏塘基督教堂
138	舟山市定海城东宾馆
139	安徽灵璧凯旋门小区
140	合肥广电中心
141	芜湖华强赛纳丽城
142	江西四而缤纷第一商业广场

上海莲盛泵业制造有限公司

华北区域

序号	项目名称
1	北京西郊机场
2	北京燕山石化集团有限公司
3	北京陕西大厦（长安戴斯大饭店）
4	中国神华能源股份有限公司神华大厦
5	泰禾红御（运河岸上的院子）
6	奥体中心英东游泳馆
7	北京观音堂 500KV 变电站
8	北京京广中心
9	北京天坛医院
10	解放军三 0 二医院
11	同仁医院
12	北京仁和医院
13	安贞医院
14	北京 ONE
15	北京现代汽车（摩比斯和模块工厂）
16	武警总部 556 工程
17	总装备部奥林佳苑离休干部住宅小区
18	中国人民解放军武警政治部文工团
19	解放军总政剧院
20	中国科学院生物及物理研究所
21	中国科学院地质与地球物理研究所
22	中国科学院化学研究所
23	中国航天科工集团
24	北京外国语大学
25	中国人民大学
26	北京航空航天大学
27	首都师范大学
28	山水文园
29	建外 SOHO
30	时间国际大厦
31	北京三川大厦
32	首钢家属小区
33	昆泰国际大厦
34	五道口商业大厦
35	嘉业大厦二期工程
36	团结湖大厦
37	北京 ONE 大厦
38	闽龙广场
39	北京大族广场
40	北京中关村电子城总部

华北区域

序号	项目名称
41	北京房山区政府
42	北京欧陆经典
43	北京大宝饭店（东城区）
44	北京国网电力中心
45	北京大学第六医院异地扩建工程
46	天津市水利局尔王庄泵站
47	天津纪庄子污水处理厂
48	天津顺通供热公司供热站
49	天津津安热电
50	天津市东疆港集装箱物流中心
51	天津丰田汽车有限公司
52	天津市南疆港石油储备库
53	天津小白楼音乐厅
54	天津市大港区大剧院
55	天津市高级人民检察院
56	天津市消防局指挥中心
57	天津市大港国家排球训练馆
58	天津市塘沽公安分局
59	天津市第二中级人民法院
60	天津市工商局办公大楼
61	天津市第二儿童医院
62	天津市第二中心医院
63	天津市军粮城发电厂
64	天津市大港石化俱乐部
65	天津市武清军事培训基地
66	天津外国语学院
67	天津四十二中学
68	天津万兆集团慧谷大厦
69	天津万兆集团雅仕兰庭
70	天津金汇广场
71	天津友谊商厦
72	天津市天邦购物广场
73	天津万顺赛顿中心
74	山海关直原水工程
75	山海关石河口橡胶坝项目
76	南戴河外国语学院
77	青龙县青龙法院
78	万通地产和美小区
79	石家庄元氏聚商业城
80	河北涿州供热公司

上海莲盛泵业制造有限公司

华北区域

序号	项目名称
81	西柏坡发电厂
82	邯郸发电有限公司
83	秦皇岛山海关欢乐海洋公司
84	金龙地产龙溪半岛小区
85	秦皇岛市第三医院
86	海港医院
87	中阳梗选煤厂
88	河北廊坊市永清县兰亭苑
89	河北时代商厦小区
90	河北工程技术学院扩建
91	河北华北科技学院多功能体育馆
92	华盾地产华盾凤凰城
93	秦皇岛文庭雅苑
94	河北双山子加气站
95	内蒙古鄂托克前旗上海庙开发区
96	呼和浩特和林格尔师大
97	山东滨州妇产院
98	山东菏泽名门世家
99	山东滕州市文庙广场
100	山东鄄城县工业园集中供热
101	山东浜北街道中心敬老院
102	山东毅德城红星美凯龙

华中区域

序号	项目名称
1	中国地质大学
2	恩施飞机场
3	湖北神农架机场
4	襄阳金鹰厂
5	谷城光彩大市场
6	谷城电力局
7	谷城锦绣一品
8	谷城自来水公司
9	谷城工商局
10	宜城襄大集团
11	宜城公安局
12	宜城第一小学
13	洪湖三民第园
14	洪湖中医院
15	石首第一中学
16	石首福利院
17	湖北遐迩集团有限公司
18	石首高基庙医院
19	石首水利局
20	荆州纪南农场还建房
21	荆州君临天下
22	荆州新加坡城
23	公安县武装部
24	松滋民政局
25	恩施清水大厦
26	荟萃宜家家居
27	黄冈翡翠一品一期
28	黄冈翡翠一品二期
29	省荣军医院
30	黄冈翡翠一品三期
31	黄冈公安局
32	鄂州纪律检查委员会
33	鄂州黄龙家园
34	咸宁市政府
35	湖北科技学院咸宁校区
36	武汉理工大
37	光谷第五小学
38	东西湖台商投资密集廉租房
39	东西湖湿地公园
40	博大海南湾

上海莲盛泵业制造有限公司

华中区域

序号	项目名称
41	博大城市星座
42	翠堤春晓一期
43	翠堤春晓二期
44	翠堤春晓三期
45	黄陂司法局
46	黄陂一中盘龙校区宿舍楼
47	沌口汽配一厂
48	东方本田一厂
49	东方本田二厂
50	沌口汽配二厂
51	汉南鼎汉汽配厂
52	汉南永磁厂
53	光谷仁和药业
54	东湖宾馆
55	湖北省知音传媒集团
56	光谷豹　还建房
57	武汉嘉业地产
58	黄陂香域华府
59	汉南　钢磁业工地
60	仙桃 8+1 城市圈高速服务区
61	湖北广场建设集团
62	武汉市长丰市政水利工程有限公司
63	嘉鱼交通小区
64	东风（武汉）实业后续公司
65	监利县人民医院
66	襄阳光彩大市场
67	洪湖三民置业
68	荆门财政局
69	黄冈翡翠一品
70	荆州农高家园
71	潜江金江新城
72	汉口美居酒店
73	大冶湖景花园
74	武穴文化中心
75	长江航道局
76	应城市奥林城市花园
77	宜昌月星国际城
78	湖北海风建设集团有限公司
79	江陵民政局
80	庙岭新湖明居

华中区域

序号	项目名称
81	襄阳老河口酒店
82	钟祥二中
83	武汉中江实业有限公司
84	湖北泛华科技有限公司
85	武汉清能、清江锦城 K7 地块
86	阳逻深港国际
87	光谷新世界
88	湖北城市建设学院
89	黄陂中心家园
90	随州碧桂园
91	荆州永润广场
92	省物流发展局
93	谷城国际物流汽车城
94	南德集团
95	人福药业
96	武汉华林通达有限公司
97	澎湖湾一期
98	南通十建
99	大桥局
100	鄂州天然气总公司
101	武汉大学珞珈学院
102	襄阳金鹰重型工程机械有限公司
103	中建二局
104	中铁建工
105	监利看守所
106	荆州农高区
107	武汉龟山电视塔
108	汉川西湖华府
109	汉川东方明珠
110	河南驻马店福安家园
111	信阳商城幸福小区

上海莲盛泵业制造有限公司

西北区域

序号	项目名称
1	上海大厦
2	澳龙广场
3	凯旋国际
4	昌吉锦辰大厦
5	丽景、名都
6	新疆生产兵团建设工程（集团）有限责任公司
7	有色全鑫金鑫花园
8	肯斯瓦特水利枢纽工程
9	果业集团供销广场
10	农十二师五一农场 B 区保障性住房
11	新疆维吾尔自治区第五监狱
12	农十二师建设项目管理中心西山牧场
13	金世名园
14	永丰乡乐嘉园小区
15	101 团保障性住房幸福小区
16	乌鲁木齐市燃气供热有限公司
17	华源热力
18	和融热力
19	乌鲁木齐市热力总公司
20	呈信铂金湾
21	五家渠市行政服务中心
22	万泰阳光城
23	蜀州大厦
24	君豪、御园二期
25	恒轩、紫金城
26	乌鲁木齐高新区（新市区）地窝堡片区棚户区宣仁墩村安置房小区项目
27	中建三局会展中心
28	中小企业创业园
29	金科廊桥水乡二期
30	青格达花园
31	西安北客站
32	西安天正银河湾
33	利君药业
34	巨龙铜业项目

华南区域

序号	项目名称
1	广西北流大冲山项目
2	广东佛奥阳光花园四期厂区
3	广东肇庆广肇高速
4	中铁隧道十八局兴泉铁路
5	福建鼎丰国际广场
6	海沧万科城
7	海沧生态花园
8	建发兆诚保障房地铁项目

上海莲盛泵业制造有限公司

西南区域

序号	项目名称
1	成都首创娇子地块
2	四川富丽大酒店
3	广元少熙岭
4	广安恒东雅居
5	四川绵阳涪城居民安置房
6	四川绵阳市玫瑰苑
7	四川绵阳又一城
8	四川省绵阳市龙田村
9	四川巴中市大众创业园
10	昆明滇池倚澜苑
11	昆明高铁
12	昆明上坝湖畔四季城
13	云南普洱洱园
14	贵阳贵安新区马场科技新城
15	贵州红果经济开发区高铁
16	云南弥勒区人民广场
17	昆明城投湖畔四季城
18	贵州格里桥水电站
19	郫县山木居
20	成都三峡大厦
21	四川航天置业建设（集团）有限公司
22	四川马边县荣丁水电站
23	汶川自来水公司
24	上林宽景
25	凉山州木里县沙湾水电站
26	成都华侨城欢乐谷
27	彭州人民渠进水口电站
28	汶川妇幼保健院
29	汶川体育馆
30	都江堰妇女儿童中心
31	四川冕宁县长兴水电站
32	都江堰柳街中学
33	青白江廊桥．翠庭
34	重庆三角滩东郊变电站
35	郫县山木居
36	四川江油科光水电站
37	舜苑置地
38	成都知贤坊
39	成都龙泉新明苑

东北区域

序号	项目名称
81	黑龙江西山水库
82	沈阳市邮政局
83	沈阳大学
84	辽宁水务
85	沈阳市沈河区房产局供暖公司
86	沈阳体育学院